

## 競争入札に関する質問回答書

- 1 入札番号 委託エコ第 6 号
- 2 案件名称 高岡広域エコ・クリーンセンター消防用設備保守点検業務

入札参加予定者からの質問		高岡地区広域圏事務組合の回答	回答日
1	仕様書 2 ページ 番号 6 点検及び整備箇所について  仕様書にある連結送水管の耐圧試験について	試験方法については、動力消防ポンプ又はそれと同等の試験を行うことができる機器を用いる方法にて試験することとします。  試験回数については、業務履行期管内に 1 回以上実施することとします。	令和 7 年 4 月 22 日
2	実際消防車(ポンプ車)を持ってきて、点検の中で耐圧試験を行えばよいのでしょうか？  通常ですと私共の点検内で測定する点検内容と圧力計で大丈夫なののでしょうか？(ポンプ車は使用しません)	質問 1 にて回答したとおりです。	
3	消防車(ポンプ車)を使用する場合、これを含んだ作業の金額と考えればよいのでしょうか？別途としても大丈夫でしょうか？	消防車(ポンプ車)を使用する場合でも、含んだ金額として見積ください。	