

令和 6 年度

環境モニタリング値(24時間自動監視)

測定月	1号炉				2号炉				3号炉			
	硫黄酸化物 [ppm]	ばいじん [mg/m ³ N]	塩化水素 [ppm]	窒素酸化物 [ppm]	硫黄酸化物 [ppm]	ばいじん [mg/m ³ N]	塩化水素 [ppm]	窒素酸化物 [ppm]	硫黄酸化物 [ppm]	ばいじん [mg/m ³ N]	塩化水素 [ppm]	窒素酸化物 [ppm]
4月	8～13	0.0	12～17	27～32	9～15	0.0	9～16	29～35	2～11	0.0	10～17	25～34
5月	5～10	0.0	3～17	27～32	6～13	0.0	3～16	31～36	0～8	0.0	4～17	25～32
6月	5～6	0.2	14～16	28～32	8～14	0.0	12～16	28～34	4～10	0.0	14～16	23～31
7月	1～8	0.2	15～17	26～34	8～13	0.0	12～15	26～34	2～14	0.7	12～16	26～35
8月	1～7	0.0	15～17	26～33	4～10	0.4	12～17	30～34	0～4	0.5	14～17	30～35
9月	3～7	0.0	16～17	32～33	2～5	1.0	15～16	34～36	2～7	0.5	16～17	33～35
10月	5～9	0.1	16～17	31～33	3～8	1.2	14～16	32～36	0～4	0.5	15～17	31～35
11月	2～8	0.2	16～17	30～35	3～8	1.1	14～16	32～36	1～7	0.5	13～17	30～35
12月	0～6	0.2	15～17	28～34	5～7	1.1	15～16	32～35	0～5	0.4	14～16	31～35
1月	0～5	0.2	16	27～34	3～6	1.1	14～16	32～34	0～2	0.4	11～16	29～35
2月	0～4	0.2	15～17	30～34	2～5	1.1	14～17	32～34	休炉中			
3月	0～5	0.2	16～17	30～35	2～7	1.1	15～17	32～34	2～8	0.4	16～17	30～35
自主基準値 (計画値)	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下

排ガス測定結果

測定炉番号	測定月日	ダイオキシン類 [ng-TEQ/m ³ N]	水銀濃度 [μg/m ³ N]
1号炉	7月24日	0.0002	0.61
	12月25日	0.00044	(0.06)
2号炉	7月25日	0.00027	0.19
	1月31日	0.000058	0.74
3号炉	8月27日	0.00042	0.30
	12月26日	0.00017	0.14
自主基準値(計画値)		0.05以下	—
法基準値		1以下	50以下

単位説明
ppm : 100万分の1
μg : 100万分の1g
ng : 10億分の1g
m³N : 温度0℃、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル
TEQ : 毒性の異なるダイオキシン類の毒性を 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシン (2,3,7,8-TCDD)に置き換えて示したものである。