

平成26年度

環境モニタリング値(24時間自動監視)

測定月	1号炉				2号炉				3号炉			
	硫黄酸化物 [ppm]	ばいじん [mg/m <sup>3</sup> N]	塩化水素 [ppm]	窒素酸化物 [ppm]	硫黄酸化物 [ppm]	ばいじん [mg/m <sup>3</sup> N]	塩化水素 [ppm]	窒素酸化物 [ppm]	硫黄酸化物 [ppm]	ばいじん [mg/m <sup>3</sup> N]	塩化水素 [ppm]	窒素酸化物 [ppm]
4月	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***
5月	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***
6月	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***
7月	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***
8月	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***
9月	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***	***~***
10月	0~18	0	4~19	19~38	5~17	0	5~17	30~37	0~18	0	7~19	30~46
11月	1~18	0	15~17	34~38	4~8	0	14~16	36~37	0~3	0	15~18	37~39
12月	0~1	0	14~18	34~40	1~7	0	13~17	35~38	0~2	0	14~20	35~38
1月	0~0	0	15~17	36~38	3~6	0	15~17	31~39	休炉中			
2月	休炉中				1~5	0	15~18	35~40				
3月	休炉中				2~8	0	15~19	35~40	1~7	0	16~19	34~38
計画値	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下

排ガス測定結果

測定炉番号	測定月日	ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N]
1号炉	12月18日	0.0013
2号炉	12月19日	0.00042
3号炉	11月30日	0.00000039
計画値(自主基準)		0.05以下
法基準		1以下

単位説明

ppm : 100万分の1  
 ng : 10億分の1g  
 m<sup>3</sup>N : 温度0°C、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル  
 TEQ : 毒性の異なるダイオキシン類の毒性を 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシン (2,3,7,8-TCDD) に置き換えて示したものである。

・平成26年10月に稼働しました。