

令和8年度

環境モニタリング値(24時間自動監視)

測定月	1号炉				2号炉				3号炉			
	硫黄酸化物 SO2 [ppm]	ばいじん [mg/m³N]	塩化水素 HCl [ppm]	窒素酸化物 NOx [ppm]	硫黄酸化物 SO2 [ppm]	ばいじん [mg/m³N]	塩化水素 HCl [ppm]	窒素酸化物 NOx [ppm]	硫黄酸化物 SO2 [ppm]	ばいじん [mg/m³N]	塩化水素 HCl [ppm]	窒素酸化物 NOx [ppm]
4月	0～6	0.0～0.2	16～17	29～35	5～7	0.0～0.0	13～15	34～35	0～7	0.1～0.1	16～17	29～34
5月	0～3	0.0～0.1	16～17	32～33	8～11	0.0～0.0	14～16	32～34	0～5	0.1～0.1	16～17	29～34
6月	0～5	0.0～0.0	14～17	26～33	5～11	0.0～0.0	11～15	32～34	0～6	0.1～0.1	13～17	32～35
7月												
8月												
9月												
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												
自主基準値 (計画値)	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下

排ガス測定結果

測定炉番号	測定月日	ダイオキシン類 [ng-TEQ/m³N]	水銀濃度 [μg/m³N]
1号炉			
2号炉			
3号炉			
自主基準値(計画値)		0.05以下	—
法基準値		1以下	50以下

単位説明
ppm：100万分の1
μg：100万分の1g
ng：10億分の1g
m³N：温度0℃、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル
TEQ：毒性の異なるダイオキシン類の毒性を 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシン (2,3,7,8-TCDD)に置き換えて示したものである。