

令和 7 年度

環境モニタリング値(24時間自動監視)

測定月	1号炉				2号炉				3号炉			
	硫黄酸化物 [ppm]	ばいじん [mg/m ³ N]	塩化水素 [ppm]	窒素酸化物 [ppm]	硫黄酸化物 [ppm]	ばいじん [mg/m ³ N]	塩化水素 [ppm]	窒素酸化物 [ppm]	硫黄酸化物 [ppm]	ばいじん [mg/m ³ N]	塩化水素 [ppm]	窒素酸化物 [ppm]
4月	0～7	0.2	16～17	32～34	6～10	1.1	15～17	36	2～6	0.4	16～17	32～36
5月	3～8	0.2	16～17	27～32	5～10	1.1	16～17	34～36	1～6	0.4	13～17	31～36
6月	2～7	0.3	16～17	28～32	4～9	1.1	16～17	33～36	2～5	0.5	16～17	30～34
7月	0～6	0.4	16～17	28～32	4～8	1.0	15～16	32～36	1～4	0.5	15～17	31～35
8月												
9月												
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												
自主基準値 (計画値)	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下

排ガス測定結果

測定炉番号	測定月日	ダイオキシン類 [ng-TEQ/m ³ N]	水銀濃度 [μg/m ³ N]
1号炉			
2号炉			
3号炉			
自主基準値(計画値)		0.05以下	—
法基準値		1以下	50以下

単位説明
ppm : 100万分の1
μg : 100万分の1g
ng : 10億分の1g
m³N : 温度0℃、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル
TEQ : 毒性の異なるダイオキシン類の毒性を 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシン (2,3,7,8-TCDD)に置き換えて示したものである。