

令和8年度

環境モニタリング値(24時間自動監視)

測定月	1号炉				2号炉				3号炉			
	硫黄酸化物 SO2 [ppm]	ばいじん [mg/m ³ N]	塩化水素 HCl [ppm]	窒素酸化物 NOx [ppm]	硫黄酸化物 SO2 [ppm]	ばいじん [mg/m ³ N]	塩化水素 HCl [ppm]	窒素酸化物 NOx [ppm]	硫黄酸化物 SO2 [ppm]	ばいじん [mg/m ³ N]	塩化水素 HCl [ppm]	窒素酸化物 NOx [ppm]
4月	0~6	0.0~0.2	16~17	29~35	5~7	0.0~0.0	13~15	34~35	0~7	0.1~0.1	16~17	29~34
5月												
6月												
7月												
8月												
9月												
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												
自主基準値 (計画値)	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下	25以下	8以下	25以下	50以下

排ガス測定結果

測定炉番号	測定月日	ダイオキシン類 [ng-TEQ/m ³ N]	水銀濃度 [μg/m ³ N]
1号炉			
2号炉			
3号炉			
自主基準値(計画値)		0.05以下	—
法基準値		1以下	50以下

単位説明

ppm : 100万分の1

μg : 100万分の1g

ng : 10億分の1g

m³N : 温度0℃、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル

TEQ : 毒性の異なるダイオキシン類の毒性を 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシン (2,3,7,8-TCDD)に置き換えて示したものである。